


Power Track installation guide



Socket Outlet Adaptor **Operating Manual**




Open the packing & remove the terminal plate by pushing by fingers




Extract the track from mounting panel by using hand or small crow bar



Drill holes on mounting panel




Screw it on the surface where you want to install the track




Install the snap clip



Fix the track on the mounting panel






Insert the terminal cover plate


Technical Information

Maximum Current


> Socket Adaptor :13A :32A > Power Track

> Operating Voltage : 250V~ 50/60H z > Operating Temperature : up to 40°C





Disengaging a socket adaptor



Safety Information

- > Socket Adaptor to be switched off before removing
- > Keep away from moisture
- > For indoor use only
- > Dajco Power Track must be installed by a qualified electrician and to abide by local standards and codes of practice and carried out in a safe manner.
- > The circuits are not to be energized during the installation and connection of wires.








دليل التثبيت لمسار الطاقة









قم بفتح الغطاء وقم بإزالة اللوحة الجانبية عن طريق الدفع للخارج




باستخدام اليد أو مفك عادى صغير




قم بثقب لوجة التركيب حسب الموضح




قم بتثبيت البراغي على لوحة التركيب



قم بتركيب قطع التثبيت



قم بتركيب المسار على لوحة التركيب



قم بتركيب اللوحة الجانبية على المسار


خصائص مسار الطاقة

قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية

- > أقصى تيار لمقبس الكهرباء 13 أمبير.
 - > أقصى تيار لمسار الطاقة 32 أمبير.
- > جهد التشغيل 250 فولت 50/60 هرتز.
 - > أقصى درجة حرارة تشغيل 40°C




قم باستخراج المسار من لوحة التركيب



فصل المقبس

دليل تشغيل مسار الطاقة

تشغيل المقبس



معلومات السلامة

- > إيقاف تشغيل المقبس قبل إزالته.
 - > يحفظ بعيداً عن الرطوبة.
 - > للاستخدام الداخلي فقط.
- > يجب تركيب مسار الطاقة من قبل كهربائي مؤهل والالتزام بالمعايير و الممارسات الآمنة.
- > يجب إيقاف الدوائر الكهربائية أثناء التثبيت وتوصيل الأسلاك.